



VKF Technische Auskunft Nr. 30612

Inhaber /-in
Saint-Gobain ISOVER SA
Rte. de Payerne 1
1522 Lucens
Schweiz

Hersteller /-in
Saint-Gobain ISOVER SA
1522 Lucens
Schweiz

Gruppe 122 - Wärmedämmplatten und -matten

Produkt ISORESIST 1000 031 F

Beschreibung Mineralwollplatte einseitig mit Glasvlies beschichtet, RD=40 kg/m³, D=60-200 mm

Anwendung RF1

Unterlagen Hoch, Fladungen: KB 'KB-HOCH-161256' (07.12.2016); FIW, München: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '0751-CPR-196.14-07' (25.10.2018); Hersteller: LE 'SGI-CH-0059-d' (05.09.2018)

Prüfbestimmungen EN 13823; EN ISO 1182; EN ISO 1716

Beurteilung Klassifizierung A1

Gültigkeitsdauer 31.12.2024
Ausstellungsdatum 06.03.2019
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo